ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ"

наименование испытательной лаборатории

1. **428025, РОССИЯ, Чувашская Республика - чувашия, город Чебоксары, улица Мичмана Павлова, дом 21, Кабинеты №№ 4, 12, 14.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

428025, РОССИЯ, Чувашская Республика - чувашия, город Чебоксары, улица Мичмана Павлова, дом 21, Кабинеты №№ 4, 12, 14.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ Р 53292, п. 6.4.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Щепа древесная (Образцы деревянных конструкций кровли);	16.10.23.110	-	Обугливание на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки при наличии признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	наблюдается/ не наблюдается -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Обугливание обработанной ОС стороны образца по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	наблюдается/ не наблюдается -
					Сквозное прогорание до образования отверстия	наблюдается/ не наблюдается -
					продолжительность самостоятельного горения	- от 0 до 60 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	ГОСТ Р 59638, Приложение Б, п. Б. 1.3;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные ;	26.30.50.114	-	Органы управления приборов должны быть защищены от несанкционированного доступа посторонних лиц	обеспечено/не обеспечено -
1.3.	ГОСТ Р 59638, Приложение Б, п. Б. 1.4;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные (Приборы управления, извещатели пожарные);	26.30.50.114	-	Расположение технических средств и прокладки линий связи: расстояние и высота	- от 0 до 10000 (мм) от 0 до 10 (м)
1.4.	ГОСТ Р 59638, Приложение Б, п. Б 2.7, Б 2.8, Б 2.12, Б 2.13, Б 2.14, Б 2.15, Б 2.16;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные ; Извещатели пожарные (Дымовые, тепловые, линейные дымовые, аспирационные, невосстанавливаемые линейные тепловые, восстанавливаемые линейные тепловые пожарные извещатели);	26.30.50.114;26.30.50.121	-	Прибор приемно-контрольный пожарный должен обеспечивать прием сигналов от ручных, автоматических извещателей пожарных и других технических средств, взаимодействующих с прибором приемно-контрольный пожарным	обеспечено/не обеспечено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ Р 59638, Приложение Б, п. Б. 2.19, Б 2.20;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные (Модули ввода и вывода);	26.30.50.114	-	Прибор приемно-контрольный пожарный должен обеспечивать прием сигналов от ручных, автоматических извещателей пожарных и других технических средств, взаимодействующих с прибором приемно-контрольный пожарным	обеспечено/не обеспечено -
1.6.	ГОСТ Р 59638, Приложение Б, п. Б. 2.21;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные (Источники основного и резервного электропитания);	26.30.50.114	-	Напряжение на выходе от основного ввода	- от 0 до 220 (В)
					Напряжение на выходе от резервного ввода	- от 0 до 220 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Прибор должен обеспечивать прием обобщенного сигнала "Неисправность" от этого источника с включением световой индикации и звуковой сигнализации о неисправности, если электропитание прибора по одному или нескольким вводам питания осуществляется от бесперебойного источника питания	обеспечено/не обеспечено -
1.7.	ГОСТ Р 59638, Приложение Б, п. Б. 2.22;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные ;	26.30.50.114	-	Функционирование системы пожарной сигнализации в режиме работы "Дежурный"	обеспечено/не обеспечено -
					Функционирование системы пожарной сигнализации в режиме работы "Неисправность"	обеспечено/не обеспечено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Функционирование системы пожарной сигнализации в режиме работы "Пожар"	обеспечено/не обеспечено -
					Функционирование системы пожарной сигнализации в режиме работы "Тест"	обеспечено/не обеспечено -
1.8.	ГОСТ Р 59638, Приложение Б, п. Б. 3.3;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные ; Извещатели пожарные ;	26.30.50.114;26.30.50.121	-	Прибор приемно-контрольный пожарный должен обеспечивать автоматический контроль исправности шлейфа пожарной сигнализации и других линий связи, в том числе линий связи между компонентами прибора (для проводных - на обрыв и короткое замыкание, для радиоканальных, оптико-волоконных и цифровых линий - на пропадание связи)	обеспечено/не обеспечено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.						
1.9.	ГОСТ Р 59638, Приложение Б, п. Б. 3.4;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные; Извещатели пожарные;	26.30.50.114;26.30.50.121	-	Прибор приемно-контрольный пожарный должен обеспечивать автоматический контроль исправности шлейфа пожарной сигнализации и других линий связи, в том числе линий связи между компонентами прибора (для проводных - на обрыв и короткое замыкание, для радиоканальных, оптико-волоконных и цифровых линий - на пропадание связи)	обеспечено/не обеспечено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	ГОСТ Р 59638, Приложение Б, п. Б. 4;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные ; Извещатели пожарные ;	26.30.50.114;26.30.50.121	-	Прибор приемно-контрольный пожарный должен обеспечивать прием сигналов от ручных, автоматических извещателей пожарных и других технических средств, взаимодействующих с прибором приемно-контрольный пожарным	обеспечено/не обеспечено -
					Прибор управления пожарный должен обеспечивать включение (пуск) исполнительных устройств систем противопожарной защиты в автоматическом режиме и обеспечение необходимого алгоритма их функционирования с учетом параметров контролируемых сигналов	обеспечено/не обеспечено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.	ГОСТ Р 59639, Приложение Б, п. Б. 4;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные ;	26.30.50.123	-	Прибор управления пожарный должен обеспечивать включение (пуск) исполнительных устройств систем противопожарной защиты в автоматическом режиме и обеспечение необходимого алгоритма их функционирования с учетом параметров контролируемых сигналов	обеспечено/не обеспечено -
1.12.	ГОСТ Р 59639, Приложение Б, п. Б. 4.1;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные (В части звуковые и речевые оповещатели);	26.30.50.123	-	Уровень звукового давления	- от 0 до 130 (дБА)
1.13.	ГОСТ Р 59639, Приложение Б, п. Б. 5;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные (Приборы управления.);	26.30.50.123	-	Прибор приемно-контрольный пожарный должен обеспечивать автоматический контроль исправности шлейфа пожарной сигнализации и других линий связи, в том числе линий связи между компонентами прибора (для проводных - на обрыв и	обеспечено/не обеспечено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					короткое замыкание, для радиоканальных, оптико-волоконных и цифровых линий - на пропадание связи)	
1.14.	ГОСТ Р 59639, Приложение Б, п. Б. 6;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные (Приборы управления.);	26.30.50.123	-	Органы управления приборов должны быть защищены от несанкционированного доступа посторонних лиц	обеспечено/не обеспечено -
1.15.	ГОСТ Р 59639, Приложение Б, п. Б. 7;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные (В части приборы управления и резервные источники питания);	26.30.50.123	-	Автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный	обеспечено/не обеспечено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Прибор должен обеспечивать прием обобщенного сигнала "Неисправность" от этого источника с включением световой индикации и звуковой сигнализации о неисправности, если электропитание прибора по одному или нескольким вводам питания осуществляется от бесперебойного источника питания	обеспечено/не обеспечено -
1.16.	ГОСТ Р 59639, Приложение Б, п. Б. 8;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные (В части приборы управления и оповещатели пожарные);	26.30.50.123	-	Расположение технических средств прокладки линий связи: расстояние и высота	- от 0 до 10000 (мм) от 0 до 10 (м)
1.17.	ГОСТ Р 59639, Приложение Б, п. Б. 9;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные (В части приборы управления и остальные исполнительные устройства системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);	26.30.50.123	-	Прибор управления пожарный должен обеспечивать включение (пуск) исполнительных устройств систем противопожарной защиты в автоматическом режиме и обеспечение необходимого алгоритма их	обеспечено/не обеспечено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					функционирования с учетом параметров контролируемых сигналов	
1.18.	ГОСТ Р 59643, п. 7.1;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Краны и клапаны (Пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения, клапаны пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода);	30.20.40.158	-	Возможность перемещения клапанов пожарных кранов	возможно/невозможно -
					Диаметр диафрагмы	- от 0 до 100 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.					Течь воды через клапаны пожарных кранов и уплотнение штока	наличие/отсутствие -
1.19.	ГОСТ Р 59643, п. 7.2;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Насосы гидравлические (Основной и резервный насосы, предназначенные для внутреннего противопожарного водопровода);	28.12.13	-	Давление в питающем трубопроводе	- от 0 до 10 (МПа)
					Открытие запорных устройств на подводящем трубопроводах основного и резервного насосов	выполняется/не выполняется -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.					Открытие обводной задвижки на водомерном узле при пуске насосной установки	выполняется/не выполняется -
					Переключение основного насоса на резервный насос	выполняется/не выполняется -
1.20.	ГОСТ Р 59643, п. 7.3;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Краны и клапаны (В части пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения);	30.20.40.158	-	Высота компактной струи воды от диктующего пожарного крана	- от 0 до 20 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Давление воды от диктующего пожарного крана	- от 0 до 10 (МПа)
					Расход воды от диктующего пожарного крана	- от 0 до 7,5 ($дм^3/(м^2*с)$)

Начальник | Подписано электронной подписью | А.К. Герасимов

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица